

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«15» сентября 2022 г., 35230061000203429698
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Вологда УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Вологодской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«04» декабря 2023 г., 16 час. 00 мин. № 2311/035-35/102-П/ВП

(дата и время составления предписания)

г. Вологда, ул. Ильюшина, д. 21

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «10» ноября 2023 г., № 2311/035-35/102-П/ВП, учетный номер проверки 35230061000203429698.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида государственного контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Смирнов Антон Александрович – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Вологда (государственный инспектор г. Вологды по пожарному надзору)
2. Иеримеевский Николай Анатольевич – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Вологда (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватель, старшие дознаватели))

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должность должностного лица (должности), в том числе наименование группы инспекторов (инспекторского (инспекторской) подразделения) на проведение выездной проверки. При записи инспектора (инспекторской) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторской) указывается (указываются), если его (их) задание было проведено после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с наименованием в виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Вологодская, г Вологда, ул Ильюшина, Дом 21

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (наименование) нежилого помещения объекта контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

**БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
"ВОЛОГОДСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПРАВА И ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 3525026702, адрес регистрации юридического лица:
160028, ОБЛАСТЬ ВОЛОГОДСКАЯ, ВОЛОГДА, ИЛЬЮШИНА УЛИЦА, 23**

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (лица) или наименование организации, их индивидуальный номер налогоплательщика, адрес организации (ее филиала, представительства, обособленного структурного подразделения, ответственного за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «21» ноября 2023 года, 09 час. 00 мин.

по «04» декабря 2023 года, 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

06 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. На объекты защиты отсутствует документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности на отделочные материалы (полов и стен на всех этажах) путей эвакуации, подтверждающие соответствия требованиям ст. 134, п. 2 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - №123-ФЗ). Нарушены требования

п. 25 постановления Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»(далее — ППР РФ).

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть: 1, Раздел: , Глава: 30, Статья: 134, Пункт: . Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Строительные материалы применяются в зданиях и сооружениях в зависимости от их функционального назначения и пожарной опасности

Срок устранения нарушения:

18.11.2024

2. На объекте защиты, сняты устройства для samozакрывания дверей, идущих на незадымляемые лестничные клетки с первого по пятый этаж. Нарушены требования п.п. «г» п. 27 ППР.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт: 27, Подпункт: 6. Постановление Правительства РФ 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

б) размещать мебель (за исключением сидячих мест для проживания) и предметы (за исключением технологического, выставочного и другого оборудования) на путях эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов, в переходах между секциями, у выходов на крышу (покрытие), а также демонтировать лестницы, поэтажно соединяющие балконы и лоджии, лестницы в приемках, блокировать люки на балконах и лоджиях квартир;

Срок устранения нарушения:

18.11.2024

3. На объекте защиты на втором, третьем этаже, допущено размещение (хранение) горючих материалов (коробки, шкафы, комоды, диван, деревянный каркас обшитый фанерой) на путях эвакуации. Нарушены требования п.п. «б» п. 27 ППР РФ.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт: 27, Подпункт: 6. Постановление Правительства РФ 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

б) размещать мебель (за исключением сидячих мест для проживания) и предметы (за исключением технологического, выставочного и другого оборудования) на путях эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов, в переходах между секциями, у выходов на крышу (покрытие), а также демонтировать лестницы, поэтажно соединяющие балконы и лоджии, лестницы в приемках, блокировать люки на балконах и лоджиях квартир;

Срок устранения нарушения:

18.11.2024

4. На объекте защиты, на первом этаже в помещении теплового узла, помещении №29 по техническому плану, допущена эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателями), предусмотренными конструкцией. Нарушены требования п.п. «в» п. 35 ППР РФ.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Глава: , Пункт: 35, Подпункт: в. Постановление Правительства РФ 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;

Срок устранения нарушения:

18.11.2024

5. На объекте защиты руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте для помещения №29 по техническому плану (помещение склада) на первом этаже. Нарушены требования п. 12 ППР РФ.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт: 12. Постановление Правительства РФ 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.

Срок устранения нарушения:

18.11.2024

6. На объекте защиты руководитель организации не обеспечил исправное состояние СОУЭ, а именно: уровень звука не соответствует требованиям, помещения перечислены в протоколе инструментального обследования ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ №729 от 23 ноября 2023 года. Нарушены требования табл. 2 п. 4, п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.8 СП 3.13130.2009 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах», с учетом ч. 4, ст. 4, ст. 6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ, п. 54 ППР РФ.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт: 54. Постановление Правительства РФ 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения

пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Срок устранения нарушения:

18.11.2024

7. На объекте защиты руководитель организации не обеспечил исправное состояние внутреннего противопожарного водопровода согласно протоколу инструментального обследования №730 от 23 ноября 2023 года, а именно фактический расход воды внутреннего противопожарного водопровода в здании общежития составляет 0,85 л/с. Нарушены требования п. 7 табл. 7.1 СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования», не ужесточает ранее действовавших норм — п. 1 табл. 1 СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности», с учетом ч. 4, ст. 4, ст. 6 №123-ФЗ, п. 50 ППР РФ.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт: 50. Постановление Правительства РФ 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, укомплектованность пожарных кранов исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекачку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее состояние волокольцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:

18.11.2024

8. На объекте защиты, помещение бельевой комнаты, отнесенное к категории пожарной опасности ВЗ, не отделено от других помещений и коридоров здания противопожарными перегородками 1-го типа. Нарушены требования п. 4.2. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее - СП 4.13130.2013), с учетом ч. 1 ст. 88 №123-ФЗ.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть: 1, Раздел: , Глава: 19, Статья: 88, Пункт: . Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека.

Срок устранения нарушения:

18.11.2024

9. На объекте защиты допущено изменение функционального назначения помещения (помещение №29 на первом этаже, используется как складское). Нарушены требования ч. 3 ст. 80 №123-ФЗ.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть: 1, Раздел: , Глава: 18, Статья: 80, Пункт: 5, Подпункт: . Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

нераспространение пожара на соседние здания и сооружения.

Срок устранения нарушения:

18.11.2024

10. На объекте защиты система автоматической пожарной сигнализации в помещениях на первом этаже стоматологии и парикмахерской, смонтирована локально на арендуемые помещения (не входит в единую систему противопожарной защиты здания), обособлена от системы автоматической пожарной сигнализации всего здания. Нарушены требования п. 6.1.1 СП 484.1311500.2020. «Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (далее — СП 484.1311500.2020), п. 54 ППР РФ, с учетом ч. 6, ч. 7 ст. 83, ч. 1 ст. 91 №123-ФЗ.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт: 54. Постановление Правительства РФ 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с

учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Срок устранения нарушения:

18.11.2024

11. На объекте защиты на первом этаже, помещения бойцовского клуба, не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей. Нарушены требования п. 6.1.1 СП 484.1311500.2020, п. 54 ППР РФ, с учетом ч. 6, ч. 7 ст. 83, ч. 1 ст. 91 №123-ФЗ.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт: 54. Постановление Правительства РФ 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Срок устранения нарушения:

18.11.2024

12. На объекте защиты эвакуационный знак (табло «Выход»), принцип действия которого основан на работе от электрической сети, должен включаться одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения, по факту на четвертом этаже эвакуационный знак «Выход» без освещения. Нарушены требования п. 5.1 СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», п. 54 ППР РФ.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт: 54. Постановление Правительства РФ 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Срок устранения нарушения:

18.11.2024

13. На объекте защиты первый и второй этаж различных классов функциональной пожарной опасности объекта защиты (первый этаж административный, второй и последующие этажи жилые), не отделены между собой противопожарными преградами. Нарушены требования п. 4.2, п. 5.1.2. СП 4.13130.2013, с учетом ч. 1 ст. 88 №123-ФЗ.

